



危害原因事象、関連水質項目、リスクレベル、管理措置及び監視方法の整理表

番号	箇所	種別	危害原因事象	関連する水質項目	水質番号	発生頻度	影響程度	リスクレベル	管理措置の有無	監視方法の分類	監視項目	水供給経路						
												水源	取水	薬品	浄水	給配	給配	給配
11	給配	配水管	送配水管劣化、腐食	外観	303	C	b	1	なし	3		地下水	取水	塩素・次亜など	配水池	配水管	給水	T W
12	給配	配水管	停電、落雷による送水ポンプ停止	外観	303	A	b	1	なし	3								T W
13	給配	配水管	長期使用による腐食	外観	303	C	b	1	なし	3								T W
14	給配	給水	給水管の劣化	外観	303	B	b	1	なし	3								T W
15	給配	給水	蛇口への異物付着	外観	303	A	b	1	なし	3								T W
16	給配	給水	クロスコネクション	残留塩素	001	A	c	1	なし	3								R
17																		