中土佐町立小中学校耐震診断結果及び耐震補強改修完了公表

学校別 Is 値一覧表

小 • 中	学校名	建物区分	建築年	Is 値 (改修前)	耐震診断 年度	Is 値 (改修後)	耐震補強完了年度
小学校	久礼小学校	北校舎	S55	0.40	H18	0.79	H22
		南校舎	S54	0.33	H18	0.82	H22
		体育館	S55	0.12	H18	0.97	H22
	上ノ加江小学校	校舎	S43	0.28	H18	0.85	H22
中学校	上ノ加江中学校	校舎	S51	0.24	H18	0.75	H22

※国土交通省告示第 184 号 (平成 18 年) において Is 値について、Is 値 0.3 未満は、大規模地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高いとされ、Is 値 0.6 以上は、倒壊または崩壊する危険が低いとされている。なお、昭和 57 年以降建築の建築物に関しては、新建築基準のため対象外。

中土佐町教育委員会