

令和7年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水
			2025年4月30日	2025年5月26日	2025年6月9日	2025年7月7日	2025年8月6日	2025年9月24日	2025年10月15日	2025年11月17日	2025年12月3日	2026年1月21日	2026年2月19日	2026年3月11日	2025年8月6日	2025年8月6日	2025年8月6日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*****	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	0.001未満	*****	*****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	0.3	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.3	*****	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.08	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.06未満	*****	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	0.005未満	*****	*****	0.005未満	*****	*****	0.005未満	0.005未満	*****	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	4.9	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5.5	*****	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.8	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.8	3.3	3.7	3.9	3.3	*****	*****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	20.8	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	22.6	*****	*****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	*****	*****	57	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	57	*****	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	*****	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	6.7	6.9	6.7	7.0	6.8	6.6	6.6	7.2	6.9	6.6	6.6	6.5	6.7	*****	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****	*****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	*****	上記試験項目について目標 値以内です	*****
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 以下(目標値)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000005未満	*****
グリプトスホリジウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0
グリプトスホリジウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.8未満
クリプトスホリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 250430001	No. DC 250526001	No. C 250609001	No. DC 250707001	No. DC 250806013	No. WF 250924001	No. DC 251015001	No. DC 251117001	No. WF 251203001	No. DC 260121001	No. DC 260219001	No. WF 260311001	No. H 250806001	No. F 250806043	No. E 250806055
依頼日	*****	*****	2025/4/30	2025/5/26	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/6	2025/9/24	2025/10/15	2025/11/17	2025/12/3	2026/1/21	2026/2/19	2026/3/11	2025/8/6	2025/8/6	2025/8/6
採水日	*****	*****	2025/4/30	2025/5/26	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/6	2025/9/24	2025/10/15	2025/11/17	2025/12/3	2026/1/21	2026/2/19	2026/3/11	2025/8/6	2025/8/6	2025/8/6
採水時刻	*****	*****	9時58分	9時59分	11時18分	9時59分	13時45分	10時13分	10時05分	10時11分	10時13分	9時57分	9時59分	9時50分	13時20分	13時20分	13時20分
天候	*****	*****	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	*****	17.8	19.5	19.5	29.9	31.5	22.9	26.1	19.4	12.2	7.1	8.5	9.6	34	34	34
水温	℃	*****	19.6	20.8	20.9	25.8	27.2	25.4	25.5	20.0	18.3	16.2	15.1	16.2	18	18	18
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.35	0.47	0.32	0.33	0.30	0.32	0.30	0.37	0.39	0.45	0.45	0.47	*****	*****	*****

令和7年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表

久礼（第一補助）簡易水道

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水
			2025年4月30日	2025年5月26日	2025年6月9日	2025年7月7日	2025年8月6日	2025年9月24日	2025年10月15日	2025年11月17日	2025年12月3日	2026年1月21日	2026年2月19日	2026年3月11日	2025年8月6日	2025年8月6日	2025年8月6日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	*****	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	0.001未満	*****	*****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	0.3	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5	*****	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.08	*****	*****	0.06未満	*****	*****	*****	0.06未満	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	0.003未満	*****	*****
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	0.003未満	*****	*****
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ブromホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****	0.008未満	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.006	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.006	*****	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	4.8	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5.9	*****	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.8	3.6	3.6	3.5	4.0	3.5	3.5	3.5	3.8	3.4	3.7	4.0	4.0	*****	*****
カルシウム、 マグネシウム(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	20.8	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	26.6	*****	*****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	*****	*****	61	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	60	*****	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	*****	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.6	6.8	*****	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****	*****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	*****	上記試験項目について目標 値以内です	*****
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 以下(目標値)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000005未満	*****
グリプトスホリジウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0
グリプトスホリジウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.8未満
クリプトスホリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 250430002	No. DC 250526002	No. C 250609002	No. DC 250707002	No. DC 250806014	No. WF 250924002	No. DC 251015002	No. DC 251117002	No. WF 251203002	No. DC 260121002	No. DC 260219002	No. WF 260311002	No. H 250806002	No. F 250806044	No. E 250806056
依頼日	*****	*****	2025/4/30	2025/5/26	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/6	2025/9/24	2025/10/15	2025/11/17	2025/12/3	2026/1/21	2026/2/19	2026/3/11	2025/8/6	2025/8/6	2025/8/6
採水日	*****	*****	2025/4/30	2025/5/26	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/6	2025/9/24	2025/10/15	2025/11/17	2025/12/3	2026/1/21	2026/2/19	2026/3/11	2025/8/6	2025/8/6	2025/8/6
採水時刻	*****	*****	9時50分	9時48分	10時46分	9時49分	14時00分	10時01分	9時57分	10時09分	10時02分	9時49分	9時49分	9時41分	12時13分	12時13分	12時13分
天候	*****	*****	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	*****	18.6	20.5	19.9	29.8	33.0	23.1	27.4	19.9	12.4	7.2	9.6	10.3	31	31	31
水温	℃	*****	17.5	17.4	17.4	19.7	18.8	21.7	22.4	20.6	19.6	18.3	18.0	17.4	18	18	18
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.44	0.38	0.30	0.27	0.05未満	0.25	0.22	0.15	0.18	0.20	0.28	0.31	*****	*****	*****

令和7年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表

鎌田簡易水道

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水
			2025年4月30日	2025年5月26日	2025年6月9日	2025年7月7日	2025年8月6日	2025年9月24日	2025年10月15日	2025年11月17日	2025年12月3日	2026年1月21日	2026年2月19日	2026年3月11日	2025年8月6日	2025年8月6日	2025年8月6日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	*****	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	0.001未満	*****	*****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	0.4	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4	*****	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.06未満	*****	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ブromホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.005	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.009	*****	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.01	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	5.1	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5.5	*****	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.8	3.8	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.8	3.3	3.5	3.9	3.4	*****	*****
カルシウム、 マグネシウム(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	22.4	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	22.8	*****	*****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	*****	*****	63	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	58	*****	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	*****	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.8	6.7	6.7	*****	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****	*****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	*****	上記試験項目について目標 値以内です	*****
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 以下(目標値)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000005未満	*****
グリプトスホリジウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0
グリプトスホリジウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.8未満
クリプトスホリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 250430003	No. DC 250526003	No. C 250609003	No. DC 250707003	No. DC 250806015	No. WF 250924003	No. DC 251015003	No. DC 251117003	No. WF 251203003	No. DC 260121003	No. DC 260219003	No. WF 260311003	No. H 250806003	No. F 250806045	No. E 250806057
依頼日	*****	*****	2025/4/30	2025/5/26	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/6	2025/9/24	2025/10/15	2025/11/17	2025/12/3	2026/1/21	2026/2/19	2026/3/11	2025/8/6	2025/8/6	2025/8/6
採水日	*****	*****	2025/4/30	2025/5/26	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/6	2025/9/24	2025/10/15	2025/11/17	2025/12/3	2026/1/21	2026/2/19	2026/3/11	2025/8/6	2025/8/6	2025/8/6
採水時刻	*****	*****	9時34分	9時33分	10時08分	9時30分	14時17分	9時35分	9時39分	9時43分	9時45分	9時34分	9時34分	9時21分	12時34分	12時34分	12時34分
天候	*****	*****	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	*****	19.5	19.1	19.9	30.6	33.7	23.4	26.0	19.6	13.0	6.1	9.2	10.0	34	34	34
水温	℃	*****	20.8	24.9	24.7	31.7	34.2	29.4	28.7	22.4	19.6	15.4	14.4	16.0	17.5	17.5	17.5
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.35	0.18	0.22	0.15	0.21	0.10	0.15	0.17	0.23	0.30	0.26	0.33	*****	*****	*****

令和7年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表

笹場・押岡簡易水道

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水
			2025年4月30日	2025年5月26日	2025年6月9日	2025年7月7日	2025年8月6日	2025年9月24日	2025年10月15日	2025年11月17日	2025年12月3日	2026年1月21日	2026年2月19日	2026年3月11日	2025年8月6日	2025年8月6日	2025年8月6日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	*****	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****
シアニ化物イオン及び 塩化シアニ	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	0.001未満	*****	*****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	0.3	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.2	*****	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.08	*****	*****	0.09	*****	*****	0.06	*****	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ブromホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.006	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	5.7	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	6.4	*****	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.5	4.7	4.5	4.6	4.6	4.5	4.8	4.4	4.9	4.7	5.2	4.6	4.4	*****	*****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	24.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	26.6	*****	*****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	*****	*****	60	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	61	*****	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	*****	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	*****	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****	*****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	*****	上記試験項目について目標 値以内です	*****
ペルフルオロオクタンサルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.00005 以下(目標値)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000005未満	*****
グリプトスホリジウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0
グリプトスホリジウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.8未満
クリプトスホリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 250430004	No. DC 250526004	No. C 250609004	No. DC 250707004	No. DC 250806016	No. WF 250924004	No. DC 251015004	No. DC 251117004	No. WF 251203004	No. DC 260121004	No. DC 260219004	No. WF 260311004	No. H 250806004	No. F 250806046	No. E 250806058
依頼日	*****	*****	2025/4/30	2025/5/26	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/6	2025/9/24	2025/10/15	2025/11/17	2025/12/3	2026/1/21	2026/2/19	2026/3/11	2025/8/6	2025/8/6	2025/8/6
採水日	*****	*****	2025/4/30	2025/5/26	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/6	2025/9/24	2025/10/15	2025/11/17	2025/12/3	2026/1/21	2026/2/19	2026/3/11	2025/8/6	2025/8/6	2025/8/6
採水時刻	*****	*****	10時12分	10時14分	11時55分	10時13分	13時32分	10時31分	10時18分	10時25分	10時27分	10時14分	10時10分	10時04分	12時59分	12時59分	12時59分
天候	*****	*****	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	*****	20.0	20.7	20.6	31.9	34.1	23.4	27.5	19.9	12.6	8.4	10.1	11.4	34	34	34
水温	℃	*****	18.5	21.0	22.0	27.5	29.5	25.7	25.3	18.3	16.2	12.6	12.0	12.9	20	20	20
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.30	0.24	0.28	0.20	0.16	0.15	0.17	0.24	0.25	0.30	0.28	0.30	*****	*****	*****

令和7年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表

上ノ加江簡易水道

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水
			2025年4月30日	2025年5月7日	2025年5月26日	2025年6月9日	2025年7月7日	2025年8月6日	2025年9月24日	2025年10月15日	2025年11月17日	2025年12月3日	2026年1月21日	2026年2月19日	2026年3月11日	2025年8月6日	2025年8月6日	2025年8月6日
一般細菌	個/mL	100 以下	150	1	0	0	0	20	2	0	3	0	0	0	0	35	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	****	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****
シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	0.001未満	****	****
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	****	0.6	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.5	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	****	0.06未満	****	****	0.06未満	****	****	0.06未満	****	****	0.06未満	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	0.017	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	0.04	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	****	6.3	****	****	****	****	****	****	****	****	****	6.4	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.0	****	5.4	5.2	4.9	4.9	4.6	5.0	4.6	5.2	4.7	5.3	5.3	4.9	****	****
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	****	****	****	19.2	****	****	****	****	****	****	****	****	****	19.0	****	****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	****	****	****	61	****	****	****	****	****	****	****	****	****	53	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	****	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	6.6	****	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	****	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	****	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****
色度	度	5 以下	1未満	****	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	****	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
判定	****	****	一般細菌について水質基準に不適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	****	上記試験項目について目標値以内です	****
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 以下(目標値)	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000005未満	****
クリプトスポリジウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0
クリプトスポリジウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 250430005	No. DC 250507024	No. DC 250526005	No. C 250609005	No. DC 250707005	No. DC 250806017	No. WF 250924005	No. DC 251015005	No. DC 251117005	No. WF 251203005	No. DC 260121005	No. DC 260219005	No. WF 260311005	No. H 250806005	No. F 250806047	No. E 250806059
依頼日	****	****	2025/4/30	2025/5/7	2025/5/26	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/6	2025/9/24	2025/10/15	2025/11/17	2025/12/3	2026/1/21	2026/2/19	2026/3/11	2025/8/6	2025/8/6	2025/8/6
採水日	****	****	2025/4/30	2025/5/7	2025/5/26	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/6	2025/9/24	2025/10/15	2025/11/17	2025/12/3	2026/1/21	2026/2/19	2026/3/11	2025/8/6	2025/8/6	2025/8/6
採水時刻	****	****	10時35分	11時55分	10時26分	12時30分	10時36分	13時19分	10時58分	10時31分	10時45分	10時40分	10時25分	10時22分	10時17分	10時30分	10時30分	10時30分
天候	****	****	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	****	19.4	21.8	20.4	20.4	31.7	34.8	23.9	27.1	22.3	14.2	8.5	11.9	11.7	31	31	31
水温	℃	****	20.9	21.1	22.5	23.2	27.7	30.8	29.4	27.0	21.7	19.9	16.0	15.7	16.4	18	18	18
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.05未満	0.41	0.40	0.17	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.29	0.05未満	0.12	0.36	0.35	0.37	****	****	****

令和7年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表

小矢井質簡易水道

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水
			2025年4月30日	2025年5月26日	2025年6月9日	2025年7月7日	2025年8月6日	2025年9月24日	2025年10月15日	2025年11月17日	2025年12月3日	2026年1月21日	2026年2月19日	2026年3月11日	2025年8月6日	2025年8月6日	2025年8月6日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	*****	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.006	*****	*****	0.004	*****	*****	0.002	*****	*****	0.002	0.001未満	*****	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****
シアニ化物イオン及び 塩化シアニ	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	0.001未満	*****	*****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	0.5	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4	*****	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.08	*****	*****	0.09	*****	*****	0.22	*****	*****	0.06未満	*****	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.021	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.010	*****	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	0.02	*****	*****	0.02未満	*****	*****	0.04	0.02	*****	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.04	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	7.6	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	7.6	*****	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.1	5.2	5.3	5.1	5.3	5.2	5.3	5.1	5.8	5.0	5.8	5.2	5.0	*****	*****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	27.2	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	29.0	*****	*****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	*****	*****	70	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	72	*****	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	*****	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	6.5	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.4	*****	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****	*****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	*****	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	*****	上記試験項目について目標 値以内です	*****
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 以下(目標値)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000005未満	*****
グリプトスホリジウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0
グリプトスホリジウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.8未満
クリプトスホリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 250430006	No. DC 250526006	No. C 250609006	No. DC 250707006	No. DC 250806018	No. WF 250924006	No. DC 251015006	No. DC 251117006	No. WF 251203006	No. DC 260121006	No. DC 260219006	No. WF 260311006	No. H 250806006	No. F 250806048	No. E 250806060
依頼日	*****	*****	2025/4/30	2025/5/26	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/6	2025/9/24	2025/10/15	2025/11/17	2025/12/3	2026/1/21	2026/2/19	2026/3/11	2025/8/6	2025/8/6	2025/8/6
採水日	*****	*****	2025/4/30	2025/5/26	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/6	2025/9/24	2025/10/15	2025/11/17	2025/12/3	2026/1/21	2026/2/19	2026/3/11	2025/8/6	2025/8/6	2025/8/6
採水時刻	*****	*****	10時53分	10時46分	13時13分	10時57分	12時09分	11時18分	10時49分	11時04分	11時00分	10時42分	10時41分	10時38分	9時55分	9時55分	9時55分
天候	*****	*****	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	*****	21.1	21.2	20.3	32.8	34.8	23.7	28.2	22.7	15.7	11.7	12.0	12.7	31	31	31
水温	℃	*****	20.1	22.7	23.5	31.3	30.5	27.0	27.0	18.6	16.2	12.6	11.5	13.5	20	20	20
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.74	0.46	0.68	0.40	0.28	0.16	0.19	0.31	0.34	0.28	0.48	0.21	*****	*****	*****

令和7年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表

矢井賀簡易水道

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水
			2025年4月30日	2025年5月26日	2025年6月9日	2025年7月7日	2025年8月6日	2025年9月24日	2025年10月15日	2025年11月17日	2025年12月3日	2026年1月21日	2026年2月19日	2026年3月11日	2025年8月6日	2025年8月6日	2025年8月6日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	0.001未満	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	0.2	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.2	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.06未満	****	****	0.06未満	****	****	0.06未満	****	****	****	0.06未満	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	0.002未満	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	0.001未満	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	0.003未満	****	****
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	0.001未満	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	0.001未満	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	****	0.004未満	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	0.003未満	****	****
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	0.001未満	****	****
ブromホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	0.001未満	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	0.008未満	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.005	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02	****	****	0.05	****	****	0.04	****	****	****	0.03	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	6.2	****	****	****	****	****	****	****	****	****	6.6	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.9	5.0	4.9	4.7	4.8	4.7	5.0	4.8	5.2	4.7	5.2	5.1	4.7	****	****
カルシウム、 マグネシウム(硬度)	mg/L	300 以下	****	****	16.9	****	****	****	****	****	****	****	****	****	17.0	****	****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	****	****	52	****	****	****	****	****	****	****	****	****	56	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1	1未満	1	1	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	上記試験項目について水質 基準に適合です	****	上記試験項目について目標 値以内です	****
ペルフルオロオクタンサルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.00005 以下(目標値)	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000005未満	****
グリプトスホリジウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0
グリプトスホリジウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	1.8未満
クリプトスホリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 250430007	No. DC 250526007	No. C 250609007	No. DC 250707007	No. DC 250806019	No. WF 250924007	No. DC 251015007	No. DC 251117007	No. WF 251203007	No. DC 260121007	No. DC 260219007	No. WF 260311007	No. H 250806007	No. F 250806049	No. E 250806061
依頼日	****	****	2025/4/30	2025/5/26	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/6	2025/9/24	2025/10/15	2025/11/17	2025/12/3	2026/1/21	2026/2/19	2026/3/11	2025/8/6	2025/8/6	2025/8/6
採水日	****	****	2025/4/30	2025/5/26	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/6	2025/9/24	2025/10/15	2025/11/17	2025/12/3	2026/1/21	2026/2/19	2026/3/11	2025/8/6	2025/8/6	2025/8/6
採水時刻	****	****	11時03分	10時57分	13時46分	11時09分	12時18分	11時46分	10時59分	11時13分	11時28分	10時53分	10時50分	11時07分	9時24分	9時24分	9時24分
天候	****	****	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	****	21.3	21.0	20.6	33.7	33.5	23.5	28.3	21.4	13.8	8.5	11.2	13.2	31	31	31
水温	℃	****	21.4	24.1	23.6	30.8	34.4	28.1	29.0	20.3	18.4	14.8	14.3	16.0	20	20	20
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.20	0.16	0.14	0.15	0.17	0.11	0.13	0.11	0.11	0.15	0.17	0.18	****	****	****

大野見北簡易水道

検査項目	単位	基準値	浄水 2025年4月30日	浄水 2025年5月26日	浄水 2025年6月11日	浄水 2025年7月7日	浄水 2025年8月6日	浄水 2025年9月24日	浄水 2025年10月15日	浄水 2025年11月17日	浄水 2025年12月3日	浄水 2026年1月21日	浄水 2026年2月19日	浄水 2026年3月11日	原水 2025年4月30日	原水 2025年5月26日	原水 2025年6月2日	原水 2025年7月7日	原水 2025年8月6日	原水 2025年9月6日	原水 2025年9月6日	原水 2025年10月1日	原水 2025年10月15日	原水 2025年11月17日	原水 2025年12月3日	原水 2026年1月21日	原水 2026年2月19日	原水 2026年3月11日
一般細菌	個/mL	100 以下		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1					21									
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					検出									
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下			0.0003未満														0.0003未満									
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下			0.00005未満														0.00005未満									
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001未満														0.001未満									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001未満														0.001未満									
砒素及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001未満														0.001未満									
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下			0.002未満														0.002未満									
亜硫酸塩亜塩素酸	mg/L	0.04 以下			0.004未満														0.004未満									
シアン化合物(イオン及びフリーシアン)	mg/L	0.01 以下			0.001未満			0.001未満						0.001未満					0.001未満									
砒素(無機物)及び亜砒素(無機物)	mg/L	10 以下			0.4														0.1									
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下			0.08未満														0.08未満									
水ウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.1未満														0.1未満									
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下			0.0002未満														0.0002未満									
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下			0.005未満														0.005未満									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下			0.004未満														0.004未満									
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下			0.002未満														0.002未満									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001未満														0.001未満									
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001未満														0.001未満									
ベンゼン	mg/L	0.01 以下			0.001未満														0.001未満									
塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.07			0.12						0.06														
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			0.002未満			0.002未満						0.002未満														
クロロホルム	mg/L	0.06 以下			0.012			0.004						0.003														
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.004			0.003未満						0.003未満														
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下			0.001未満			0.001未満						0.001未満														
臭素酸	mg/L	0.01 以下			0.001未満			0.001未満						0.001未満														
亜トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			0.014			0.006						0.004未満														
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.005			0.003未満						0.003未満														
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下			0.002			0.002						0.001未満														
ブromホルム	mg/L	0.09 以下			0.001未満			0.001未満						0.001未満														
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			0.008未満			0.008未満						0.008未満														
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.005未満														0.018									
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下			0.02未満														0.02未満									
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下			0.03未満														0.03未満									
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01未満														0.01未満									
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下			4.1														43									
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下			0.005未満														0.005未満									
塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.7	2.6	2.3	2.7	2.8	2.5	2.6	2.6	2.9	2.5	3.0	2.7					24									
カルシウム [マダガスカル藍(深藍)]	mg/L	300 以下			162														16.4									
無機残留物	mg/L	500 以下			35														43									
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下			0.02未満														0.02未満									
ジエオスモン	mg/L	0.00001 以下			0.000001未満														0.000001未満									
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下			0.000001未満														0.000001未満									
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下			0.005未満														0.005未満									
フェノール類	mg/L	0.005 以下			0.0005未満														0.0005未満									
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.4	0.6	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満					0.3未満									
pH値	*****	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2					7.1									
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし									
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし									
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					1									
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.2									
外観	*****	*****																										
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です		上記試験項目について水質基準に適合です		上記試験項目について水質基準に適合です		上記試験項目について水質基準に適合です		上記試験項目について水質基準に適合です		上記試験項目について水質基準に適合です		上記試験項目について水質基準に適合です		上記試験項目について水質基準に適合です		上記試験項目について水質基準に適合です		上記試験項目について水質基準に適合です		上記試験項目について水質基準に適合です		上記試験項目について水質基準に適合です		上記試験項目について水質基準に適合です	
0.45ミクロン孔径の膜ろ過(PP20)後の ヘムとオゾン化(オゾン-PP20)	mg/L	0.00005 以下(目標値)																	0.000005未満									
</																												

令和7年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
			2025年4月30日	2025年5月26日	2025年6月11日	2025年7月7日	2025年8月6日	2025年9月24日	2025年10月15日	2025年11月17日	2025年12月3日	2026年1月21日	2026年2月19日	2026年3月11日	2025年4月30日	2025年5月26日	2025年6月2日	2025年7月7日	2025年8月6日	2025年8月6日	2025年8月6日	2025年9月1日	2025年10月15日	2025年11月17日	2025年12月3日	2026年1月21日	2026年2月19日	2026年3月11日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****	4	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****	*****	*****	*****	検出せず	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
亜硝酸塩窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
シアン化合物イオン及び異シアン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
硝酸塩窒素及び亜硝酸塩窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	0.2	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.2	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
水ウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.32	*****	*****	0.33	*****	*****	*****	*****	0.35	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.007	*****	*****	0.005	*****	*****	*****	*****	0.003	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	0.003	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
亜トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.009	*****	*****	0.007	*****	*****	*****	*****	0.004	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.004	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.002	*****	*****	0.002	*****	*****	*****	*****	0.001	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ブromホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.006	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.006未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	4.4	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	40	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	3.2	2.7	3.1	3.0	*****	*****	*****	*****	2.3	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
カルシウム [マダガスカル藍(深藍)]	mg/L	300 以下	*****	*****	28.2	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	26.9	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
高発現窒素	mg/L	500 以下	*****	*****	58	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	57	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ジエオスモン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****												

令和7年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表

腸内細菌検査

依頼日	2025年5月26日		
成績書No.	第2025W5-1 号		
氏名	田中雄一郎	久保潤	田所重和
赤痢菌	検出せず	検出せず	検出せず
サルモネラ	検出せず	検出せず	検出せず
チフス菌	検出せず	検出せず	検出せず
パラチフスA	検出せず	検出せず	検出せず

依頼日	2025年11月17日		
成績書No.	第2025W20-1 号		
氏名	田中雄一郎	久保潤	田所重和
赤痢菌	検出せず	検出せず	検出せず
サルモネラ	検出せず	検出せず	検出せず
チフス菌	検出せず	検出せず	検出せず
パラチフスA	検出せず	検出せず	検出せず