危害原因事象、関連水質項目、リスクレベル、管理措置及び監視方法の整理表

番号	箇所	種別	危害原因事象	関連する水質項目	水質番号	発生頻度	影響程度	リスクレベル	管理措置の有無	監視方法の分類	水供給経路 / 監視項目	水源		取水		取水		浄水		浄水		浄水		薬品		浄水		給配		給配	
												表流水	→	取水	→	導水	→	着水井	→	緩速ろ過池	→	浄水池	→	塩素・次亜など	→	配水池	→	配水管	→	給水	→
3	水源	表流水	降雨	濁度(→外観で検知)	303	B	a	1	有り	4		予防								T	ろ過										・T・W
4	浄水	緩速ろ過池	長期間原水濁度上昇	濁度	151	A	b	1	有り	4										T	ろ過										・T
7	浄水	配水池	劣化による内面塗装剥離	外観	303	A	b	1	有り	4										T	ろ過										・T・W
9	給配	配水管	送配水管劣化、腐食	外観	303	A	b	1	なし	3																					・T・W

管理総括	最重要		濁度	151	凡例 ①監視項目 ②管理目標 ③測定方法	管理措置	着水井	給水
							①濁度 ②30度 ③自動計器	①濁度 ②2度 ③手分析